

यवतमाळ नगर परिषद यवतमाळ

अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

ई.मेल—npvavatmal@gmail.com

Phone no-07232-244265,244285

जा.क्र./नपय/अग्नि/02/2021

दिनांक— 01/04/2021

अग्निशमन नुतनीकरण प्रमाणपत्र

प्रति,

कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट अँड कॉम्प्युटर सायन्स,
नारगे नगर, धामणगाव रोड, यवतमाळ .

संदर्भ:— १. आपला अर्ज प्राप्त दिनांक— ०९/०३/२०२१ नुसार.

२. पोना कॉर्पोरेशन (लायसन्स एजन्सी) याचे फॉर्म बी व रिपोर्ट प्राप्त दिनांक— ३१/०३/२०२१ नुसार

०००

प्रमाणीत करण्यात येते कि, कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट अँड कॉम्प्युटर सायन्स, नारगे नगर, धामणगाव रोड, यवतमाळ. या शैक्षणिक इमारतीमध्ये महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ व नियम २००९ या अधिनियमांतर्गत अग्निसुरक्षा उपाययोजना बाबत तपासणी करण्यात आली. तपासणीमध्ये संबंधीत ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या अग्निसुरक्षा उपाययोजना कार्यान्वित आढळल्या. याबाबत लायसन्स अभिकरण PONA CORPORATION, MUMBAI [Lic.No.-MFS/LA-RF-388/RD-346/RP-081] यांनी पुरवठा केलेले फॉर्म 'B' व REPORT अन्वये खालील नमुद केलेल्या अटी व शर्तीवर अग्निशमन नुतनीकरण प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

- A] आगी विषयी कोणत्याही संबंधीत धोका किंवा अपघात होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी. कोणतीही आपत्कालीन घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.
- B] संबंधीत ठिकाणी खालीलप्रमाणे आग प्रतिबंधक उपाययोजना सुरक्षेच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या आहेत.
1. FIRE EXTINGUISHERS ABC 06 kg = 12 no.
 2. FIRE EXTINGUISHERS ABC 04 kg = 02 no.
 3. FIRE EXTINGUISHERS ABC 02 kg = 01 no.
 4. FIRE HOSE REEL & HYDRANT VALVE = Provided.
 5. FIRE SERVICE INLET = Provided.
 6. HOSE BOX & HOSE PIPE = Provided.
- C] संबंधीत ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता ठेवण्याची जबाबदारी आपणावर राहिल.
- D] सर्व विद्युत उपकरणे तपासून घ्यावीत. विद्युत उपकरणांचा निष्काळजीपणे वापर करू नये.
- E] संबंधीत शैक्षणिक इमारतीमध्ये काम करणारे व्यक्ती/कर्मचारी यांना आग विझविणे तसेच अग्निशमन उपकरण/यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती देण्यात यावी. त्यासाठी वेळोवेळी सराव घेण्यात यावा.
- F] आपल्या इमारती/परिसरामध्ये ज्वलनशील पदार्थांचा साठा करू नये.
- G] सदरहू ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने आपत्कालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुर्ध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन इ. ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
- H] आपत्कालीन प्रसंगी धुरातुन रांगत मार्गक्रमण करावे. तसेच ओल्या कपड्याचे आवरण नाकावर ठेवून धुरापासुन वचाव करावा.
- I] कागदपत्रे, कपाटे, रॅकम व इतर ज्वलनशील पदार्थ इ. विद्युत स्विच बोर्डाला चिकटून ठेऊ नयेत.
- J] अग्निशमन यंत्रणेची/उपकरणांची केव्हीही तपासणी करणे व तपासणीत अग्निशमन यंत्रणा/उपकरणे कार्यान्वित आढळली नसल्यास सदरहू प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवत आहे. तसेच वेळोवेळी अग्निशमन विभागास अग्निसुरक्षा उपाययोजनांच्या तपासणीसाठी सहकार्य करावे.
- K] महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यामध्ये अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत व कार्यान्वित असल्याबाबतची तपासणी करून 'ब' प्रमाणपत्र लायसन्स अभिकरण/एजन्सी कडून घेवून अग्निशमन विभागाकडे सादर करावे.

उपरोक्त प्रमाणपत्र हे दि. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वैध राहिल.



felge
अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा
नगर परिषद यवतमाळ